

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 155/70

PSČ, místo: Praha

K.ú., parcelní č.: Stodůlky (755541), 155/70

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 1527

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 86.3
■ elektřina: 37



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	33.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	80.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	45.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	3.43 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	1.93 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	27.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.47 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 0269

Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 471379.0

Vyhotoveno dne: 02.12.2022

Podpis:

č. osvědčení 269

ING. CTIBOR HŮLKA